

PRACOWNIA PROJEKTOWA
25-116 KIELCE
ul. Szwedzka 3"B"



Temat: Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Daleszycach przy Pl. Służbica 22
nr ewid. działki: 237/4


Investor: NF02

Tytuł rysunku: Instalacja odgromowa

Projektował:	inż. Jaroław Sokołowski	KL-279/91		Data:	04.2006
Sprawił:	mgr inż. Zbigniew Tatarczuk	KL-255/91		Nr zlecenia:	204/2006

- Maszta stalowy odgromowy
- Obciążniki betonowe
- Złącze do przyłączenia instalacji odgromowej
- Zwód poziomy drut Fe/Zn \varnothing 8mm

CHRONIONE URZĄDZENIE



OZNACZENIA

S

ZMODY POZIOME - NA WSPORNIKACH KLEJONYCH Z DFe/Zn 8mm
PIONOWE - DFe/Zn 8mm MONTOWANE POD ELEWACJĄ W RURZE RL20
UZIOM OTOKOWY Z PŁASKOWNIKĄ Fe/Zn 25x4mm
UKŁADAC NA GŁĘB. 0,6m W ODLEGŁOŚCI 1,0m OD BUDYNKU
ZACISK PROBIERZCY W STUDIENKACH
KONTROLNYCH MONTOWANYCH W POZIOME TERENU,
CHODNIKÓW LUB DROG PRZY ŚCIANIE BUDYNKU