

Daleszyce 30.04.2013r

Znak: ZUK/p/82/2013

Gmina Daleszyce

Plac Staszica 9

26-021 Daleszyce

W odpowiedzi na Pana/i wniosek Zakład Usług Komunalnych w Daleszycach Spółka z o.o. wydaje warunki techniczne na dostawę wody i odprowadzenie ścieków bytowych (dla projektowanego kompleksu sportowego) z działek nr ewid. 1448, 1449, 1438, 1435/2, 1437/3, 1437/2 położonych w msc. Daleszyce, gm. Daleszyce.

1. Doprowadzenie wody należy przewidzieć od wodociągu rozdzielczego Ø 110 PCV (oznaczonych kolorem niebieskim na załączonej mapce).
2. Włączenie do wodociągu rozdzielczego przy użyciu trójnika. Za trójnikiem zamontować zasuwę odcinającą. Na zasuwie zabudować przedłużenie wrzeciona zasuw w obudowie PE. Skrzynkę do zasuw ustawić na prefabrykowanej płycie betonowej.
3. Przyłącze wodociągowe należy wykonać rurą PCV Ø 90.
4. Podejście pod wodomierz główny (**sprzężony**) należy przewidzieć bezpośrednio za ogrodzeniem działki w studni wodomierzowej **przed projektowanym hydrantami p.poż.**
5. Wodomierz główny należy dobrać na miarodajne przepływy.
6. Zgodnie z PN-EN 1717:2003 za zaworem głównym należy zaprojektować i zamontować zawór antyskażeniowy.
7. Przyłącze należy zaprojektować w pasie wolnym od zabudowań, drzewostanu i innego uzbrojenia nadziemnego i podziemnego.
8. Włączenie do gminnej kanalizacji sanitarnej poprzez studzienkę przyłączeniową o rzędnych 263.57/261.27 (oznaczonej kolorem czerwonym na załączonej mapce).
9. Kanalizowanie piwnic wymaga zainstalowanie urządzeń przeciwwzalewowych na instalacji wewnętrznej. Piony instalacji kanalizacyjnej powinny być wentylowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
10. Nie wyrażamy zgody na odprowadzanie wód deszczowych do sieci kanalizacji sanitarnej.
11. Na wykonanie wykopów, budowę uzbrojenia w terenach nie stanowiących własności inwestora należy uzyskać zgodę właściciela lub zarządcy nieruchomości, na której będą wykonywane roboty. Oryginał zgody należy dołączyć do projektu. W zgodach należy podać datę spisania oświadczenia oraz potwierdzić podpisem i numerem PESEL.
12. Opracowanie należy uzgodnić sytuacyjnie w ZUDP. Pozytywny protokół ZUDP oraz orientację w terenie z zaznaczoną lokalizacją posesji należy dołączyć do projektu.
13. Projekt należy opracować na aktualnych mapach sytuacyjno –wysokościowych.
14. Dwa egzemplarze projektu należy przedłożyć do uzgodnienia do ZUK Daleszyce Spółka z o.o..
15. Termin wykonania robót montażowych i włączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej należy uzgodnić pisemnie z ZUK Spółka z o.o.

16. Wykonanie włączenia do sieci wodociągowej należy zlecić do Zakładu posiadającego uprawnienia w tym zakresie. Włączenie dotyczy odcinka sieci wodociągowej i przyłącza od sieci do zaworu za wodomierzem włącznie.
17. Wykonane roboty należy zgłosić do odbioru technicznego przed zasypaniem wykopów oraz wykonać inwentaryzację geodezyjną (1 egzemplarz inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej należy przekazać do ZUK Daleszyce Spółka z o.o.).
18. Powyższe warunki ważne są 2 lata.

Z up. Prezesa Zarządu

mgr inż. Marcin Krogulec
TECHNOLOG