

P.G.F. Geoservice Masternak Sp.J. Kielce			<b>KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO</b> <b>Profil numer 1</b>				Zał.Nr: 3			
Miejscowość: NIWY 1A Województwo: świętokrzyskie			Obiekt: oczyszczalnie przydomowe Dozór geologiczny: A.Śpiewak				System wiercenia: Mechaniczny			
							Rzędna:			
							Skala 1 : 100	Data wiercenia: 2013-11-06		
	Głębokość zwiędziadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu
[m.p.p.t.]	[m]		[m]							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					0.20	Gleba	Gb		w	-
					1.00	Piasek średni jasnoszary				
					1.00	Piasek średni jasnobrązowy	Ps		m/nw	szg
					3.30	Pył piaszczysty jasnoszary	Πp		w	-
					4.00					

Oświadczam, że przepuszczalność gruntu rozpoznanego do głębokości 4,0 m bez potrzeby jego wymiany, a także poziom wody gruntowej > 2,2 m stwierdzone na działce nr ewid. 181 i pozwalają na zastosowanie studni chłonnych lub drenaży rozsączkujących do odprowadzenia oczyszczonych ścieków do gruntu rodzimego zgodnie z wymogami Programu NFOŚ

