

P.G.F. Geoservice Masternak Sp.J. Kielce			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil numer 263				Zał.Nr: 3			
Miejscowość: Kocięczyn 196 Województwo: świętokrzyskie			Obiekt: oczyszczalnie przydomowe Dozór geologiczny: A.Śpiewak				System wiercenia: Mechaniczny			
							Rzędna:			
							Skala 1 : 100	Data wiercenia: 2013-11-12		
1	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu
	[m.p.p.t]		[m]		[m]					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					0.20	gleba	Gb			-
			1.0			głina piaszczysta brązowa				tpl
			2.0		1.50	głina piaszczysta brązowa	Gp		w	pl
			3.0		3.00					

Oświadczam, że grunty rozpoznane do głębokości 4,0 m, a także poziom wody gruntowej > 2,2 m stwierdzone na działce nr ewid. 162/2 pozwalają na zastosowanie studni chłonnych lub drenaży rozsączkowych do odprowadzenia oczyszczonych ścieków do gruntu rodzimego zgodnie z wymogami Programu NFOŚ.

Uprawniony Geolog
nr 4773
mgr inż. Agnieszka Śpiewak