

P.G.F. Geoservice Masternak Sp.J. Kielce			<b>KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO</b> <b>Profil numer 74</b>				Zał.Nr: 3			
Miejscowość: NIWY 64 Województwo: świętokrzyskie			Obiekt: oczyszczalnie przydomowe Dozór geologiczny: A.Śpiewak				System wiercenia: Mechaniczny			
							Rzędna:			
							Skala 1 : 100	Data wiercenia: 2013-11-06		
Głębokość zwierciadła wody [m.p.p.t]		Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu
1	2	3	4	5	6					
		Czwartorzęd Czwartorzęd			0.20	Gleba piasek średni żółty	Gb	w		-
			1.0				Ps			szg
			2.0		2.00	piasek gliniasty brązowy	Pg			pzw
			3.0		3.20	glina piaszczysta brązowa	Gp			pzw/tpl
			4.0		4.00					

Oświadczam, że przepuszczalność gruntu rozpoznanego do głębokości 4,0 m bez potrzeby jego wymiany, a także poziom wody gruntowej > 2,2 m stwierdzone na działce nr ewid.370/1 pozwalają na zastosowanie studni chłonnych lub drenaży rozsączających do odprowadzenia oczyszczonych ścieków do gruntu rodzimego zgodnie z wymogami Programu NFOŚ

