

P.G.F. Geoservice Masternak Sp.J. Kielce			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil numer 79				Zał.Nr: 3				
Miejscowość: NIWY 68 Województwo: świętokrzyskie			Obiekt: oczyszczalnie przydomowe Dozór geologiczny: A.Śpiewak				System wiercenia: Mechaniczny				
							Rzędna:				
							Skala 1 : 100	Data wiercenia: 2013-11-06			
Głębokość zwiędziadła wody [m.p.p.t]		Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu	
[m]			[m]								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Czwartorzęd Czwartorzęd			0.20	Gleba piasek średni żółty	Gb			-	
			1.0					Ps			szg
			2.0			1.50	piasek gliniasty brązowy z wkł. gliny piaszczystej	Pg//Gp		w	
			3.0			3.00	głina piaszczysta brązowa	Gp			pzw
			4.0		4.00						

Oświadczam, że przepuszczalność gruntu rozpoznanego do głębokości 4,0 m bez potrzeby jego wymiany, a także poziom wody gruntowej > 2,2 m stwierdzone na działce nr ewid.386/2 pozwalają na zastosowanie studni chłonnych lub drenaży rozsączkowych do odprowadzenia oczyszczonych ścieków do gruntu rodzimego zgodnie z wymogami Programu NFOŚ.

