

P.G.F. Geoservice Masternak Sp.J. Kielce			<b>KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO</b> <b>Profil numer 168</b>				Zał.Nr: 3					
Miejscowość: NIWY 121 D Województwo: świętokrzyskie			Obiekt: oczyszczalnie przydomowe Dozór geologiczny: A.Śpiewak				System wiercenia: Mechaniczny					
							Rzędna:					
							Skala 1 : 100	Data wiercenia: 2013-11-06				
	Głębokość z wierciadła wody [m.p.p.t]	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu		
	[m]		[m]									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	3.00 ~	Czwartorzęd Czwartorzęd			0.20	Gleba piasek średni j. brązowy z głazikami	Gb		w	-		
			1.0				Ps+k				szg	
			2.0				Psg					
			3.0			2.50	piasek średni zagliniony j. brązowy			II	m	pl
			4.0			3.00	pył j. siwy					
					4.00							

Oświadczam, że przepuszczalność gruntu rozpoznanego do głębokości 4,0 m bez potrzeby jego wymiany, a także poziom wody gruntowej > 2,2 m stwierdzone na działce nr ewid. 615/8 pozwalają na zastosowanie studni chłonnych lub drenaży rozsączkujących do odprowadzenia oczyszczonych ścieków do gruntu rodzimego zgodnie z wymogami Programu NFOŚ.

