


P.G.F. Geoservice Masternak Sp.J. Kielce			<b>KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO</b> <b>Profil numer 120b</b>				Zał.Nr: 3			
Miejscowość: NIWY Województwo: świętokrzyskie			Obiekt: oczyszczalnie przydomowe Dozór geologiczny: A.Śpiewak				System wiercenia: Mechaniczny			
							Rzędna:			
							Skala 1 : 100	Data wiercenia: 2013-11-06		
	Głębokość z wierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu
[m.p.p.t.]	[m]		[m]							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Czwartorzęd Czwartorzęd	1.0			piasek średni żółty	Ps		w	szg
			2.0		1.20	glina piaszczysta brązowa	Gp			tpl
			3.0							
			4.0		4.00					
<p>Oświadczam, że grunty rozpoznane do głębokości 4,0 m, a także poziom wody gruntowej &gt; 2,2 m stwierdzone na działce nr ewid. 678/1 pozwalają na zastosowanie studni chłonnych lub drenaży rozsączkowych do odprowadzenia oczyszczonych ścieków do gruntu rodzimego zgodnie z wymogami Programu NFOŚ.</p>										
<div style="text-align: right;">  </div>										