

P.G.F. Geoservice Masternak Sp.J. Kielce			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil numer 166a				Zał.Nr: 3					
Miejscowość: NIWY Województwo: świętokrzyskie			Obiekt: oczyszczalnie przydomowe Dozór geologiczny: A.Śpiewak				System wiercenia: Mechaniczny					
							Rzędna:					
							Skala 1 : 100	Data wiercenia: 2013-11-06				
	Głębokość z wierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu		
[m.p.p.t]	[m]		[m]									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	2.25 ~	Czwartorzęd Czwartorzęd			0.20	Gleba piasek średni zagliniony szaro - brązowy	Gb		w	-		
											Psg	tpl
					1.80	pył j. szary					II	
					4.00							

Oświadczam, że przepuszczalność gruntu rozpoznanego do głębokości 4,0 m bez potrzeby jego wymiany, a także poziom wody gruntowej > 2,2 m stwierdzone na działce nr ewid. 615/3 pozwalają na zastosowanie studni chłonnych lub drenaży rozsączkujących do odprowadzenia oczyszczonych ścieków do gruntu rodzimego zgodnie z wymogami Programu NFOŚ.

