

P.G.F. Geoservice Masternak Sp.J. Kielce			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil numer 257				Zał.Nr: 3			
Miejscowość: Szczecno Województwo: świętokrzyskie			Obiekt: oczyszczalnie przydomowe Dozór geologiczny: A.Śpiewak				System wiercenia: Mechaniczny			
							Rzędna:			
							Skala 1 : 100	Data wiercenia: 2013-11-12		
	Głębokość zwierciadła wody [m.p.p.t]	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu
			[m]		[m]					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Czwartorzęd Czwartorzęd	1.0		0.60	piasek średni szaro - brązowy	Ps		w	szg
			1.50		1.50	glina piaszczysta j. szaro - j. brązowa	Gp			tpl
			2.00		2.00	glina c. szara z wkł. piasku gliniastego	G//Pg			
			2.50		2.50	glina szara	G			pl
			3.00		3.00					

Oświadczam, że grunty rozpoznane do głębokości 4,0 m, a także poziom wody gruntowej > 2,2 m stwierdzone na działce nr ewid. 162/2 pozwalają na zastosowanie studni chłonnych lub drenaży rozsączkujących do odprowadzenia oczyszczonych ścieków do gruntu rodzimego zgodnie z wymogami Programu NFOŚ

Uprawniony Geolog

nr dec. V-1773

mgr inż. Agnieszka Śpiewak