

P.G.F. Geoservice Masternak Sp.J. Kielce			<b>KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO</b> <b>Profil numer 122</b>				Zał.Nr: 3			
Miejscowość: NIWY 88 B Województwo: świętokrzyskie			Obiekt: oczyszczalnie przydomowe Dozór geologiczny: A.Śpiewak				System wiercenia: Mechaniczny			
							Rzędna:			
							Skala 1 : 100	Data wiercenia: 2013-11-06		
	Głębokość zwiędziadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu
[m.p.p.t.]		[m]		[m]						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Czwartorzęd Czwartorzęd			0.20	Gleba piasek średni żółty	Gb			-
			1.0					Ps		szg
			2.0		2.00	piasek gliniasty brązowy	Pg		pzw	
			3.0		2.50	głina piaszczysta brązowa	Gp		tpl	
			4.0		4.00					

Oświadczam, że grunty rozpoznane do głębokości 4,0 m, a także poziom wody gruntowej > 2,2 m stwierdzone na działce nr ewid. 682/4 pozwalają na zastosowanie studni chłonnych lub drenaży rozsączkujących do odprowadzenia oczyszczonych ścieków do gruntu rodzimego zgodnie z wymogami Programu NFOŚ.

