

P.G.F. Geoservice Masternak Sp.J. Kielce			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil numer 264				Zał.Nr: 3				
Miejscowość: Kocięczyn Województwo: świętokrzyskie			Obiekt: oczyszczalnie przydomowe Dozór geologiczny: A.Śpiewak				System wiercenia: Mechaniczny				
							Rzędna:				
							Skala 1 : 100	Data wiercenia: 2013-11-12			
	Głębokość z wierciadła wody [m.p.p.t]	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu	
	[m]		[m]								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	3.00 ~	Czwartorzęd Czwartorzęd			0.20	gleba głina piaszczysta j. szaro - brązowa	Gb		w	tpl	
				1.00	piasek średni żółty	Gp					
				2.00		Ps	Pg//Ps			w/m	pzw
				3.00							
				4.00							

Oświadczam, że przepuszczalność gruntu rozpoznanego do głębokości 4,0 m bez potrzeby jego wymiany, a także poziom wody gruntowej > 2,2 m stwierdzone na działce nr ewid. 161/1 pozwalają na zastosowanie studni chłonnych lub drenaży rozsączkujących do odprowadzenia oczyszczonych ścieków do gruntu rodzimego zgodnie z wymogami Programu NFOŚ

Uprawniony Geolog

nr dop. V-1773

mgr inż. Agnieszka Śpiewak