

P.G.F. Geoservice Masternak Sp.J. Kielce			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil numer 97				Zał.Nr: 3		
Miejscowość: NIWY 80 C Województwo: świętokrzyskie			Obiekt: oczyszczalnie przydomowe Dozór geologiczny: A.Śpiewak				System wiercenia: Mechaniczny		
							Rzędna:		
							Skala 1 : 100	Data wiercenia: 2013-11-06	
1	Głębokość zwierciadła wody [m.p.p.t.]	Stratygrafia Czwartorzęd Czwartorzęd	Profil litologiczny [m]	Przelot [m]	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0.20	Gleba Piasek średni żółty + kamienie	Gb		w	-
				2.20	Piasek średni jasnoszary	Ps		nw	szg
				4.00					

Oświadczam, że przepuszczalność gruntu rozpoznanego do głębokości 4,0 m bez potrzeby jego wymiany, a także poziom wody gruntowej > 2,2 m stwierdzone na działce nr ewid. 420 pozwalają na zastosowanie studni chłonnych lub drenaży rozsączkujących do odprowadzenia oczyszczonych ścieków do gruntu rodzimego zgodnie z wymogami Programu NFOS.

Uprawniony Geolog
 nr 855. V-173
Śpiewak
 mgr inż. Agnieszka Śpiewak