

P.G.F. Geoservice Masternak Sp.J.			Kielce				KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO				Zał.Nr: 3	
				Profil numer 234				Wiertnica:				
Miejscowość: NIWY				Obiekt: oczyszczalnie przydomowe				System wiercenia: Mechaniczny				
Województwo: świętokrzyskie				Dozór geologiczny: A.Śpiewak				Rzędna:				
								Skala 1 : 100		Data wiercenia: 2013-11-06		
1	Głębokość z wierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu		
			[m.p.p.t]	[m]	[m]							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Czwartorzęd Czwartorzęd				Gleba	Gb		w	-		
					0.20	Piasek średni jasnoszary	Ps			szg		
			1.0		1.00	Gлина pylasta jasnoszara	Gπ			tpl		
			2.0									
			3.0									
			4.0		4.00							

Oświadczam, że grunty rozpoznane do głębokości 4,0 m, a także poziom wody gruntowej > 2,2 m stwierdzone na działce nr ewid. 1157/11 pozwalają na zastosowanie studni chłonnych lub drenaży rozsączkowych do odprowadzenia oczyszczonych ścieków do gruntu rodzimego zgodnie z wymogami Programu NFOŚ.

Uprawniony Geolog
nr arch. 11733
Śpiewak
mgr inż. Agnieszka Śpiewak