

P.G.F. Geoservice Masternak Sp.J. Kielce			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil numer 58				Zał.Nr: 3				
Miejscowość: NIWY 48 A Województwo: świętokrzyskie			Obiekt: oczyszczalnie przydomowe Dozór geologiczny: A.Śpiewak				System wiercenia: Mechaniczny				
							Rzędna:				
							Skala 1 : 100	Data wiercenia: 2013-11-06			
	Głębokość z wierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu	
	[m.p.p.t]		[m]		[m]						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	2.30 ~	Czwartorzęd Czwartorzęd			0.20	Gleba Piasek drobny jasnoszary	Gb		w	-	
			1.0								Pd
			2.0	1.80	Gлина piaszczysta brązowa z laminami piasku gliniastego	Gp//Pg	tpl				
			3.0								
			4.0		4.00						

Oświadczam, że przepuszczalność gruntu rozpoznanego do głębokości 4,0 m bez potrzeby jego wymiany, a także poziom wody gruntowej > 2,2 m stwierdzone na działce nr ewid. 308/2 pozwalają na zastosowanie studni chłonnych lub drenaży rozsączkujących do odprowadzenia oczyszczonych ścieków do gruntu rodzimego zgodnie z wymogami Programu NFOŚ.

Uprawniony Geolog
 nr dec. 14173
Śpiewak
 mgr inż. Agnieszka Śpiewak