

P.G.F. Geoservice Masternak Sp.J. Kielce			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil numer 7				Zał.Nr: 3											
Miejscowość: NIWY 3 C Województwo: świętokrzyskie			Obiekt: oczyszczalnie przydomowe Dozór geologiczny: A.Śpiewak				System wiercenia: Mechaniczny Rzędna: Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2013-11-06											
Głębokość zwierciadła wody [m.p.p.t.]			Stratygrafia Czwartorzęd Czwartorzęd		Profil litologiczny [m]		Przelot [m]		Opis litologiczny		Symbol gruntu		Warstwa geotechniczna		Wilgotność		Stan gruntu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11								
					0.20	Gleba Piasek gliniasty brązowy	Gb			-								
			1.0				Pg			pzw								
			2.0		2.00	Piasek średni jasnoszary			w									
			3.0				Ps			szg								
			4.0		4.00													

Oświadczam, że przepuszczalność gruntu rozpoznanego do głębokości 4,0 m bez potrzeby jego wymiany, a także poziom wody gruntowej > 2,2 m stwierdzone na działce nr ewid.179 pozwalają na zastosowanie studni chłonnych lub drenaży rozsączkujących do odprowadzenia oczyszczonych ścieków do gruntu rodzimego zgodnie z wymogami Programu NFOŚ

Uprawniony Geolog
 Inż. A. Śpiewak
 mgr inż. Agnieszka Śpiewak