

P.G.F. Geoservice Masternak Sp.J. Kielce			<b>KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO</b> <b>Profil numer 155a</b>				Zał.Nr: 3				
Miejscowość: NIWY 108 Województwo: świętokrzyskie			Obiekt: oczyszczalnie przydomowe Dozór geologiczny: A.Śpiewak				System wiercenia: Mechaniczny				
							Rzędna:				
							Skala 1 : 100	Data wiercenia: 2013-11-06			
	Głębokość z wierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu	
[m.p.p.t.]		[m]		[m]							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Czwartorzęd Czwartorzęd			0.20	Gleba piasek średni szaro - brązowy	Gb		w	-	
			1.0								Ps
			2.0		2.00	piasek średni j. szary					
			3.0								
					3.50	piasek średni j. szaro - żółty	ps				
					4.00						

Oświadczam, że przepuszczalność gruntu rozpoznanego do głębokości 4,0 m bez potrzeby jego wymiany, a także poziom wody gruntowej > 2,2 m stwierdzone na działce nr ewid. 785/8 pozwalają na zastosowanie studni chłonnych lub drenaży rozsączkujących do odprowadzenia oczyszczonych ścieków do gruntu rodzimego zgodnie z wymogami Programu NFOŚ

