

P.G.F. Geoservice Masternak Sp.J. Kielce			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil numer 259				Zał.Nr: 3			
Miejscowość: Szczecno 195 Województwo: świętokrzyskie			Obiekt: oczyszczalnie przydomowe Dozór geologiczny: A.Śpiewak				System wiercenia: Mechaniczny			
							Rzędna:			
							Skala 1 : 100	Data wiercenia: 2013-11-12		
	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu
[m.p.p.t]	[m]		[m]							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Czwartorzęd Czwartorzęd				piasek drobny j. szary	Pd		w	szg
			1.0		0.40	glina piaszczysta brązowo - szara	Gp			pzw/tpl
			2.0		2.00	glina piaszczysta brązowo - szara				tpl
			3.0							
			4.0		4.00					

Oświadczam, że grunty rozpoznane do głębokości 4,0 m, a także poziom wody gruntowej > 2,2 m stwierdzone na działce nr ewid. 139/2 pozwalają na zastosowanie studni chłonnych lub drenaży rozsączkowych do odprowadzenia oczyszczonych ścieków do gruntu rodzimego zgodnie z wymogami Programu NFOŚ.

Uprawniony Geolog

nr dop. Y-1773

Śpiewak

mgr inż. Agnieszka Śpiewak