

P.G.F. Geoservice Masternak Sp.J. Kielce			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil numer 6				Zał.Nr: 3			
Miejscowość: NIWY 3 B Województwo: świętokrzyskie			Obiekt: oczyszczalnie przydomowe Dozór geologiczny: A.Śpiewak			System wiercenia: Mechaniczny				
						Rzędna:				
						Skala 1 : 100	Data wiercenia: 2013-11-06			
	Głębokość z wierciadła wody [m.p.p.t]	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu
	[m]	[m]	[m]							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					0.20	Gleba czarna Piasek średni żółty	Gb			-
					1.0				w	
					1.80	Piasek średni jasnoszary	Ps		w/nw	szg
					3.00	Pył piaszczysty jasnoszary z laminami Piasku drobnego	Πp//Pd		w	pzw
					4.00					

Oświadczam, że przepuszczalność gruntu rozpoznanego do głębokości 4,0 m bez potrzeby jego wymiany, a także poziom wody gruntowej > 2,2 m stwierdzone na działce nr ewid. 176/1 pozwalają na zastosowanie studni chłonnych lub drenaży rozsączkujących do odprowadzenia oczyszczonych ścieków do gruntu rodzimego zgodnie z wymogami Programu NFOŚ.