


P.G.F. Geoservice Masternak Sp.J.			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO				Zał.Nr: 3				
Kielce							Profil numer 77			Wiertnica:	
Miejscowość: NIWY 66 Województwo: świętokrzyskie			Obiekt: oczyszczalnię przydomowe Dozór geologiczny: A.Śpiewak				System wiercenia: Mechaniczny				
							Rzędna:				
							Skala 1 : 100		Data wiercenia: 2013-11-06		
Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu		
		[m.p.p.t]	[m]							[m]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2.30 ~ ~	Czwartorzęd Czwartorzęd	1.0 2.0 3.0 4.0		0.20	Gleba piasek średni j. szaro - żółty	Gb		w	-		
						Ps		w/nw	szg		
					1.70	glina piaszczysta j. szara		Gp	w	pzw	
					2.50	glina piaszczysta szara z lamin. piasku średniego		Gp//Ps			tpl
					4.00						

Oświadczam, że przepuszczalność gruntu rozpoznanego do głębokości 4,0 m bez potrzeby jego wymiany, a także poziom wody gruntowej  $> 2,2$  m stwierdzone na działce nr ewid. 383/1 pozwalają na zastosowanie studni chłonnych lub drenaży rozsączających do odprowadzenia oczyszczonych ścieków do gruntu rodzimego zgodnie z wymogami Programu NFOŚ

Uprawniony Geolog  
nr aut. V-1773  
mgr inż. Agnieszka Śpisarska