

P.G.F. Geoservice Masternak Sp.J. Kielce			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil numer 253				Zał.Nr: 3			
Miejscowość: NIWY Województwo: świętokrzyskie			Obiekt: oczyszczalnie przydomowe Dozór geologiczny: A.Śpiewak				System wiercenia: Mechaniczny			
							Rzędna:			
							Skala 1 : 100	Data wiercenia: 2013-11-06		
	Głębokość z wierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu
	[m.p.p.t]		[m]	[m]						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Czwartorzęd Czwartorzęd			0.20	Gleba piasek średni żółty	Gb			-
			1.0				Ps			szg
			2.0		1.80	piasek gliniasty brązowy	Pg		w	pzw
			3.0							
			4.0		4.00					

Oświadczam, że przepuszczalność gruntu rozpoznanego do głębokości 4,0 m bez potrzeby jego wymiany, a także poziom wody gruntowej > 2,2 m stwierdzone na działce nr ewid. 388/24 pozwalają na zastosowanie studni chłonnych lub drenaży rozsączkujących do odprowadzenia oczyszczonych ścieków do gruntu rodzimego zgodnie z wymogami Programu NFOŚ.

