



PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Skarżysko-Kamienna
Rejon Energetyczny Kielce
25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105
tel. (41) 349 12 00, fax (41) 349 93 75
kielce.os@pgedystrybucja.pl

Kielce, dn. 21 sierpnia 2015 r.

Protokół nr: 1029/2015

Zespołu Technicznego RE Kielce

Opinia dotycząca: **PBW rozbudowy oświetlenia drogowego zasilanego ze stacji trafo Daleszyce 862**

Adres Inwestycji: **Daleszyce Mickiewicza gm. Daleszyce**

Opracowany przez: **Krzysztof Gil, Uprawnienia SWK/0104/POOE/08**

Inwestor: **Gmina Daleszyce**

Skład Zespołu Technicznego:

Przewodniczący: **Grzegorz Kowalczyk**

Członkowie: **Robert Polut**

Uwagi: Na skrzyżowaniach istniejące kable nN zabezpieczyć przepustami dwudzielnymi
2. Na schemacie uwidocznąć istniejące oprawy

Informacje dodatkowe:

Do zatwierdzenia – w pierwszym egzemplarzu, dostarczyć wykaz właścicieli działek i umowy ze wszystkimi właścicielami / współwłaścicielami działek na umieszczenie w obrębie ich własności projektowanych urządzeń energetycznych.

Załączyć odpis protokołu narady koordynacyjnej.

Projekt uzgadnia się po uwzględnieniu powyższych uwag.

Ważność uzgodnienia do dnia: **29/04/2017 r.**

Ustalenia Zespołu zatwierdzam:

1x Adresat
1x RE Kielce