

Daleszyce, 2015-07-28.

GMR. 7228.3.31.2015

**Zakład Usług Elektrycznych
Krzysztof Gil
25-437 Kielce**

W odpowiedzi na pismo dot. wyrażenia zgody na przeprowadzenie linii oświetlenia ulicznego- doziemnej w pasie drogowym - działka o nr ewid. 2683 w Daleszycach, Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach wyraża zgodę na lokalizację linii oświetlenia ulicznego doziemnej w pasie drogowym z zachowaniem następujących warunków:

1. Przejście poprzeczne kablem linii oświetleniowej przez drogę należy zaprojektować w rurze ochronnej na całej szerokości pasa drogowego i wykonać metodą przecisku lub przewiertu na gł. miń. 0,80 m poniżej niwelety jezdni. Lokalizacja przyłącza nie może zmniejszać stateczności i nośności podłoża drogi. Dopuszcza się wykonanie przekopu pod warunkiem zagęszczenia wykopu warstwami gruntu miń. 20 cm i odbudowy pełnej konstrukcji drogi.
2. W przyszłości, w przypadku kolizji lokalizacji w/w urządzeń w trakcie ewentualnej przebudowy drogi, do ich właściciela należeć będzie obowiązek przebudowy bądź odpowiedniego ich zabezpieczenia własnym staraniem z pokryciem wszelkich kosztów w terminie określonym przez zarządcę drogi,
3. Zarządca terenu - drogi nie będzie ponosił odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia urządzeń obcych podczas prowadzenia robót.

Wniosek na zajęcie pasa drogowego - z podaniem terminu wykonania robót - należy złożyć z miesięcznym wyprzedzeniem, przed ich planowanym rozpoczęciem.

Z up. BURMISTRZA
KIEROWNIK
Ref. Gospodarki, Mienia Komunalnego i Rolnictwa
Jolanta Stachowicz