

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**„DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO DO OBIEKTÓW GMINY DALESZYCE
W SEZONIE GRZEW CZYM 2017/2018”**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego (kod CPV 09135100-5) o parametrach spełniających wymagania normy PN-C-96024:2011 dla gatunku L-1 do niżej wymienionych obiektów:

Zadanie 1

1. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Daleszycach, w ilości: 121 000 l. (55 000l. + 66 000 l.)
2. Szkoła Podstawowa w Sukowie w ilości: 40 700 l.

Co ogółem dla zadania stanowi ilość 161 700 l

Zadanie 2

1. Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Daleszycach:
 - Ośrodek w Daleszycach, ul. Chopina 25, Daleszyce - 13 750 l.
 - Świetlica w msc. Trzemosna 27 – 6 600 l.
2. Ochotnicza Straż Pożarna w Daleszycach w ilości: 5 500 l.
3. Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach w ilości: 11 000 l.

Co ogółem dla zadania stanowi ilość 36 850 l

Zamawiający informuje, że przy dostawie oleju opałowego stosuje prawo opcji, co oznacza, że podana ilość są wielkościami maksymalnymi, które należy przyjąć do obliczenia oferty cenowej. Gwarantowana ilość oleju opałowego która zostanie zamówiona i odebrana to 80% wartości wskazanej w opisie przedmiotu zamówienia

Olej opałowy musi spełniać określone wymogi jakościowe zgodne z normami PN-C-96024:2011 i charakteryzować się następującymi parametrami:

WARTOŚĆ	JEDNOSTKA	ZAKRES	
		Min.	Max.
Gęstość w temperaturze 15°C	kg/m ³	-	860
Wartość opałowa	MJ/kg	42,6	-
Temperatura zapłonu	° C	56	-
Lekkość kinematyczna w temperaturze 20°C	mm ² /s	-	6,00
Skład frakcyjny:	%		
- do temperatury 250°C destyluje		-	<65
- do temperatury 350°C destyluje		85	-
Temperatura płynięcia	° C	-	- 20
Pozostałość po koksowaniu (z 10% pozostałości destylacyjnej)	%	-	0,3
Zawartość siarki dla gatunku L-1	%	-	0,1
Zawartość wody	Mg/kg	-	200
Zawartość zanieczyszczeń stałych	Mg/kg	-	24

Pozostałość po spopieleniu	%	-	0,01
Odporność na utleniacze	g/m ³	-	25
Barwa czerwona			

Przyjmując olej na podstawie wskazań przepływomierza Zamawiający ma prawo żądać okazania świadectwa legalizacji licznika autocysterny o numerze zgodnym z numerem seryjnym licznika zainstalowanego na autocysternie, z której będzie dokonywany rozładunek oleju opałowego.

W dniu dostawy Wykonawca przedstawi dokument WZ, oraz wydruk cennika cen producenta z dnia, w którym następuje dostawa oleju opałowego do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Cennik powinien być podpisany przez pracownika Wykonawcy odpowiedzialnego za realizację zamówienia.

Dostawa oleju opałowego lekkiego ma spełniać wymogi określone w PN-C-96024:2011 w ilości zamówionej przez Zamawiającego, do celów grzewczych w okresie do 15 maja 2018 roku. Dostawa będzie dokonana specjalistycznym pojazdem transportowym Wykonawcy wyposażonym w legalizowany układ do pomiaru ilości wydanego oleju opałowego. Przy dostawie Wykonawca przekaże Zamawiającemu orzeczenie laboratoryjne potwierdzające jakość dostarczonego oleju opałowego (certyfikat jakości). Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie przyjęcia dostarczonego oleju opałowego w przypadku braku wymaganych dokumentów. W przypadku dostawy oleju opałowego o niewłaściwych parametrach, co w znaczny sposób wpłynie na niewłaściwą pracę kotłów i ograniczy ich wydajność, Zamawiający przeprowadzi w trybie natychmiastowym badania w najbliższym, niezależnym laboratorium posiadającym uprawnienia do ich wykonywania. Jeżeli ich wyniki nie będą odpowiadały wymaganym normom i będą niezgodne z załączonym certyfikatem jakości, Wykonawca w trybie natychmiastowym dokona usunięcia niewłaściwego paliwa, czyszczenia zbiornika i ponownie zatankuje go paliwem spełniającym wymagane normy. Cała operacja od chwili złożenia reklamacji Wykonawcy do chwili ponownego zatankowania winna nie trwać dłużej niż 6 godzin, a jej koszty jak też koszty wykonania badań pokryje Wykonawca. Niezastosowanie się do powyższego uprawnia Zamawiającego do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym. Odbiór oleju opałowego odbywał się będzie przez osobę reprezentującą Zamawiającego, zgodnie z odczytem urządzeń pomiarowych posiadających aktualną legalizację zainstalowanych na jednostkach dostawczych Wykonawcy. Podstawą wzajemnych rozliczeń będzie ilość dostarczonego oleju opałowego określona w litrach. **Określona przez Zamawiającego ilość oleju opałowego jest wartością szacunkową. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu mniejszej ilości, co nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń.**

Dostawy oleju będą realizowane sukcesywnie, etapami w terminach, ilościach i miejscach wyznaczonych przez dyrektorów/prezesów poszczególnych wyżej wymienionych obiektów zgłoszonych telefonicznie z pięciodniowym wyprzedzeniem.

Dostawa będzie zrealizowana po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym na trzy dni przed dostawą w godzinach 8:00 - 15:00. Niedostosowanie się do wyznaczonych przez Zamawiającego godzin dostaw i przyjazd w godzinach, wcześniejszych lub późniejszych spowoduje przestój, za co Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności.

Przedmiot zamówienia obejmuje również transport oleju opałowego do miejsca przeznaczenia oraz za i wyładunek.

Dostawy oleju opałowego będą odbywać się przy rozliczeniu w temperaturze referencyjnej 15°C.

Jednorazowo dla poszczególnych jednostek będą zamawiane następujące przybliżone ilości oleju opałowego:

Zadanie I

1. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Daleszycach w ilości: 18 000 l. (8 000 l. + 10 000 l)

Nr referencyjny: GMR.ZP.271.18.2017

2. Szkoła Podstawowa w Sukowie w ilości: 6 000 l.

Zadanie II

1. Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Daleszycach:

- Ośrodek w Daleszycach, ul. Chopina 25, Daleszyce - 4 000 l.

- Świetlica w msc. Trzemosna 27 – 1 500 l.

2. Ochotnicza Straż Pożarna w Daleszycach w ilości: 3 000 l.

3. Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach w ilości: 3 000 l.

Olej opałowy będzie rozładowywany za pomocą pomp przy autocysternie.

Dostawy nie będą łączone.

Pojemność i ilość zbiorników w poszczególnych jednostkach:

Zadanie I

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Daleszycach

- 5szt. x 2 000 l. oraz 10 x 2 500l.

2. Szkoła Podstawowa w Sukowie

- 4szt. x 2 000 l.

Zadanie II

1. Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Daleszycach:

- Ośrodek w Daleszycach, ul. Chopina 25

- 3szt. x 2 000 l.

- Świetlica Trzemosna 27

- 2 szt x 800 l.

2. Ochotnicza Straż Pożarna w Daleszycach

- 3szt. x 2 000l.

3. Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach

- 4szt. x 1 000 l.

Dostawy należy realizować sukcesywnie od daty podpisania umowy **do dnia 15.05.2018 r.** w terminach, ilościach i miejscach wskazanych przez dyrektorów/prezesów poszczególnych obiektów.