

Daleszyce, 12.01.2021 r.

INFORMACJA nr 3

dla Wykonawców

**Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.
„Budowa instalacji OZE na terenie gminy Daleszyce”**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 – dalej ustawa) udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 1

W związku z zamiarem złożenia oferty w ww. postępowaniu, zwracam się z prośbą o udzielenie informacji w następującej kwestii:

Instalacja ma składać się z paneli fotowoltaicznych o mocy min. 445 Wp, więc w przypadku, gdy zastosowane zostaną panele fotowoltaiczne o mocy 450 Wp, to ogólna moc instalacji będzie wynosić odpowiednio:

- lokalizacja Ujęcie Wody w Niwach Daleszyckich 49,05 kWp
- PSP w Sierakowie 7,2 kWp
- Publiczny Żłobek w Daleszycach 40,05 kWp

Czy Zamawiający dopuszcza taką moc instalacji?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści taką moc instalacji.

BURMISTRZ

Dariusz Meresiński

 