

Znak: ZOEAS/ZP/19/1/2009

Daleszyce, dnia 2009.08.07

W związku z skierowanymi pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym ogłoszonym w dniu 05.08.2009 r. na „Dostawę oleju opałowego lekkiego do obiektów Gminy Daleszyce wyjaśniamy co następuje:

Pytanie nr.1 .

Czy dostawy oleju opałowego będą odbywać się przy rozliczeniu w temperaturze referencyjnej 15<sup>0</sup> C? Zgodnie z z Ustawą z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym Dz. U. nr 29 z 2004 r. poz. 257 producenci paliw m.in. PKN ORLEN stosują objętościowy system sprzedaży paliw oparty na m<sup>3</sup> w temperaturze referencyjnej 15<sup>0</sup> C.

Odpowiedź:

Dostawy oleju opałowego odbywać się będą przy rozliczeniu w temperaturze rzeczywistej zgodnie z zapisem Rozdz. III SIWZ.

W części pytania dotyczącej zawartości siarki w oleju opałowym, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04 stycznia 2007 r. (Dz. U. nr 4 poz. 30) Zamawiający zmienia punkt 5 w Rozdz. II SIWZ i otrzymuje on nowe brzmienie: „Zawartość siarki, nie więcej niż 0,10%.

  
**BURMISTRZ**  
Wojciech Furmanek