

Daleszyce, dnia 22.10.2020 r.

GMINA DALESZYCE
Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce
woj. świętokrzyskie
NIP 657-25-25-617

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 1

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

„Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Borków oraz boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Mójcza”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 – dalej ustawy) udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1

W odpowiedzi na pytanie nr. 6, piszą Państwo że system nawierzchni tj. podkład elastyczny+ sztuczna trawa+dowolne wypełnienie, posiadające atest PZN i deklaracje zgodności z Polskimi Normami oraz autoryzacje producenta.

Trawa 60 mm nie ma badań na podkładzie , są one tylko dla trawy i wypełnienia. W opisie przetargowym o podkładzie nie ma żadnej informacji.

Proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w przypadku trawy syntetycznej wysokości 60mm z uwagi na jej elastyczność, nie ma potrzeby stosowania mat elastycznych.

**Z up. BURMISTRZA
SEKRETARZ MIASTA I GMINY**

Piotr Ferens
Piotr Ferens