


RZUT PRZYZIEMIA
skala 1:100



OZNACZENIA

Ws Wyłącznik serwisowy FR103/RN1x4-55

Kp Kurtyna powietrzna

W p. poz. Główny wyłącznik prądu p.poz. 95PPWC11PT PCE

UWAGI

1. Samoczynne szybkie wyłączenie
2. Układ sieci TN-S
3. W pom. dydaktycznych, szatni, jadalni gniazda mocować na wys 1,5m
4. Gniazda z przesłonami torów prądowych
5. Instalacja p/t

budowa przedszkola samorządowego w Daleszycach (dobudowa do istniejącego budynku szkoły podstawowej) działka 2136/3				
BRANŻA	Elektryczna	INWESTOR	Gmina Daleszyce, plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce	
TYTUŁ RYS.	RZUT PRZYZIEMIA Instalacja siłowa		SKALA	RYS.
PROJEKTOWAŁ	inż. Józef Bałaga uprawnienia: KL-210/89		12.2009	E-2
SPRAWDZAJĄCY :	inż. Edmund Nowak uprawnienia: KL-182/89		12.2009	