



OZNACZENIA

- A      Oprawa jarzeniowa OKN 236 2x36W TL-D IP20 Farel  
A/Aw    Oprawa jarzeniowa OKN 236N Aw1 2x36W TL-D IP20 z mod. awaryjnym 1h Farel  
B      Oprawa jarzeniowa ORZ RPP 236 2xTL-D 36IP20 Farel  
C      Oprawa jarzeniowa Cosmo 4 C04 236 EVG 2x36W TL-D IP65 ES-System  
D      Oprawa jarzeniowa Cosmo 4 C04 136 EVG 1x36W TL-D IP65 ES-System  
E      Oprawa jarzeniowa OKJ 136 1x36W TL-D IP20 Farel  
F      Plafoniera Micro IP 54 280/26 26W PL-C/2p 840 Mikro-Luks

UWAGI

1. Samoczynne szybkie wyłączenie  
2. Układ sieci TN-S  
3. Instalacja p/t

budowa przedszkola samorządowego w Daleszycach (dobudowa do istniejącego budynku szkoły podstawowej) działka 2136/3				
BRANŻA	INWESTOR			
Elektryczna	Gmina Daleszyce, plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce			
TYTUŁ RYS.	RZUT PRZYZIEMIA Instalacja oświetleniowa		SKALA	RYS.
			1:100	E-1
PROJEKTOWAŁ	inż. Józef Bałaga uprawnienia: KL-210/89		12.2009	
SPRAWDZAJĄCY :	inż. Edmund Nowak uprawnienia: KL-182/89		12.2009	